



PLANTA DE REFERENCIA

- ◀ PREPARACION PARA TELEFONO (TELEPHONE OUTLET)
- ⊖ PREPARACION PARA LINEA DE COMPUTADORA (COMPUTER OUTLET)
- ⊖ CONTACTO 1 20 VOLTS DOBLE / 20 VOLT. ELECTRICAL OUTLET
- ⊖ CONTACTO 220 VOLTS DOBLE (220 VOLT. ELECTRICAL OUTLET)
- ⊕ APAGADOR DE ILUMINACION DE PASILLO (LIGHT SWITCH)
- ⊕ APAGADOR DE ILUMINACION (LIGHT SWITCH)
- ⊕ APAGADOR DE ILUMINACION CON CONTROL DE INTENSIDAD (DIMMER SWITCH BOARD)
- ▭ TABLERO ELECTRICO DE OFICINAS
- ▭ LAMPARAS DE EMERGENCIA (EMERGENCY BATTERY LAMP)
- ▭ SALIDA (EXIT)

TABLERO ELECTRICO 98^o OFICINAS

3 FASES 4 HILOS 220 V 27 POLOS CINT. PRAL. 168AMP

CICLO	CONDICION	DESCRIPCION
81	20 Ampere 1F	111 OFICINA
82	20 Ampere 1F	112 OFICINA
83	20 Ampere 1F	113 OFICINA
84	20 Ampere 1F	114 OFICINA
85	20 Ampere 1F	115 OFICINA
86	20 Ampere 1F	116 OFICINA
87	20 Ampere 1F	117 OFICINA
88	20 Ampere 1F	118 OFICINA
89	20 Ampere 1F	119 OFICINA
90	20 Ampere 1F	120 OFICINA
91	20 Ampere 1F	121 OFICINA
92	20 Ampere 1F	122 OFICINA
93	20 Ampere 1F	123 OFICINA
94	20 Ampere 1F	124 OFICINA
95	20 Ampere 1F	125 OFICINA
96	20 Ampere 1F	126 OFICINA
97	20 Ampere 1F	127 OFICINA
98	20 Ampere 1F	128 OFICINA
99	20 Ampere 1F	129 OFICINA
80	20 Ampere 1F	130 OFICINA

<p>CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES NUEVO LAREDO</p>	
<p>ESTACION RAMIREZ</p>	
<p>OFICE ELECTRICAL</p>	
<p>AS BUILD</p>	
<p>138</p>	